

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.
Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 500 m entfernt
Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz
Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Leitsystem:

Es existiert ein taktiles Leitsystem zum Haupteingang.

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Windfang

Die Türen sind mindestens 90 cm breit.
Die Türen sind leichtgängig.
Zwischen den Türen befindet sich die nötige Bewegungsfläche von 120 cm.

Bewegungsflächen

Gangbreiten:

Der freie Raum zwischen der Möblierung beträgt mindestens 90 cm!

Wendekreise:

Es gibt ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser.

Hindernisse:

Es gibt Hindernisse (z.B. Auskragungen) an denen man sich verletzen könnte oder die die Bewegungsmöglichkeiten einschränken!!
Es gibt zwar Niveausprünge, diese können aber überwunden werden.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: Ja

Höranlage:

Der Raum verfügt über eine induktive Höranlage: Ja

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.
Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.
Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.
Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.
Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.
Unser Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Hinweise auf mögliche Mängel

Bewegungsflächen:



Mangel (angekreuzt): Hindernis


Sie haben angegeben, dass Sie **Hindernisse in Ihren Bewegungsflächen** haben. Bitte beachten Sie die mögliche **Verletzungsgefahr** und entfernen Sie das Hindernis.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)

[Ausgeblendete anzeigen](#)

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)

 Save page as PDF